



UWAGI I OZNACZENIA

- przewody obwodów oświetleniowych YDY nx1,5 mm²,750V
- przewody układane w rurkach z materiału niepalnego
- osprzęt szczelny IP 44
- po zakończeniu robót wykonać kompletne badania instalacji elektrycznej.
- łączniki jednobiegunowe
- gniazdo wtyczkowe 2 biegunowe ze stykiem ochronnym pt. 10/16A,23 0V

TABLICE T-2

obwód oświetleniowy 0,036 kW $k_i = 0,85$

$$P_z = 0,036 \text{ kW} \quad P_m 0,03 \text{ kW}$$

Nazwa inwestycji	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO		 CONCEPT GROUP ARCHITEKCI ul. Chelmińska 106A; 86-300 Grudziądz tel. (56) 65-78-491 grupa.concept@gmail.com	
Adres Inwestycji	dz. nr 138/7, obręb 0011 87-214 Płużnica		Data opracowania kwiecień 2017	Branża ARCHITEKTURA
Inwestor	GMINA PŁUZNICA 87-214 Płużnica		Kreślacz MP	Stadium projektu PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa Rysunku	STRAGAN INSTALACJA ELEKTRYCZNA	Numer rysunku 02.6	Skala 1:1	Numer projektu 11/2017
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	inż Stanisław Łaskiewicz	INST. ELEKT.	KUP/IE/1432/01	
			-	