



UWAGI I OZNACZENIA

- przewody obwodów oświetleniowych YDY nx1,5 mm², 750V
- przewody układane w rurkach z materiału niepalnego
- osprzęt szczelny IP 44
- po zakończeniu robót wykonać kompletne badania instalacji elektrycznej.
- łączniki jednobiegunowe

TABLICE T-2

obwód 1 pompa Wilo 0,4 kW $k_i=0,7$
 obwód 2 oświetleniowy 0,036 kW $k_i=0,85$
 obwód 3 podgrzewacz wody 3,5 kW $k_i=0,7$
 obwód 4 ogrzewanie 0,5 kW $k_i=0,85$

$P_z = 4,436 \text{ kW}$ $P_m = 3,185 \text{ kW}$

Nazwa inwestycji	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO		 CONCEPT GROUP ARCHITEKCI ul. Chelmińska 106A; 86-300 Grudziądz tel. (56) 65-78-491 grupa.concept@gmail.com	
Adres Inwestycji	dz. nr 138/7, obręb 0011 87-214 Płużnica		Data opracowania kwiecień 2017	Branża ARCHITEKTURA
Inwestor	GMINA PŁUZNICA 87-214 Płużnica		Kreślacz MP	Stadium projektu PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa Rysunku	BUDYNEK SOCLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA	Numer rysunku 03.6	Skala 1:1	Numer projektu 11/2017
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	inż Stanisław Łaskiewicz	INST. ELEKT.	KUP/IE/1432/01	