

LEGENDA:

+95.20m n.p.m −0,40 / −0,80	F_0	ława fundamentowa 40x50cm L= 41,00 mb zbr.4#12 strz.Ø6co30cm
−0,40 / −0,80 ; −1,00 / −1,40	Fs_0	ława fundamentowa schodkowa zbr. wg rys.szczegółowego
+94.60m n.p.m −1,00 / −1,40	F_1	ława fundamentowa 40x50cm L= 87,80 mb zbr.4#12 strz.Ø6co30cm
−1,00 / −1,40 ; −3,10 / −3,50	Fs_1	ława fundamentowa schodkowa zbr. wg rys.szczegółowego
+92.50m n.p.m −3,10 / −3,50	F_2	ława fundamentowa 40x70cm L= 97,00 mb zbr.4#12 strz.Ø6co30cm
+92.50m n.p.m −3,10 / −3,50	F_3	ława fundamentowa 40x100cm L= 40,30 mb zbr.4#12 strz.Ø6co30cm
+92.50m n.p.m −3,10 / −3,50	F_4	ława fundamentowa 40x50cm L= 38,10 mb zbr.4#12 strz.Ø6co30cm
+92.50m n.p.m −3,10 / −3,50	SF_1	stopa fundamentowa 130x70x40cm szt.4 zbr.siatka #12 oczka 18x18cm zakotwić zbr. startowe słupów żelb.
+92.50m n.p.m −3,10 / −3,50	SF_2	stopa fundamentowa 130x100x40cm szt.2 zbr.siatka #12 oczka 18x18cm zakotwić zbr. startowe słupów żelb.
+94.60m n.p.m −1,00 / −1,40	SF_3	stopa fundamentowa 90x90x40cm szt.2 zbr.siatka #12 oczka 18x18cm zakotwić zbr. startowe słupów żelb.
+95.95m n.p.m −0,05 / +91.60m n.p.m −4,40	SW	szyb windowy żelbetowy zbr. wg rys.szczegółowego
+2,80 / −0,80	SC	ściana żelbetowa oporowa zbr. wg rys.szczegółowego

UWAGI:

1. Ostatnią warstwę wykopu (gr.30cm) usunąc ręcznie, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentów
2. Zabezpieczyć wykop przed napływem wód gruntowych i powierzchnlowych
3. W przypadku napotkania przewarstwień gruntu należy wybrać grunt i uzupełnić piaskiem stabilizowanym 100kg cementu/m3 piasku
4. Pod wszystkimi fundamentami wykonać warstwę chudego betonu C8/10 gr.10cm
5. Fundamenty zaizolować przeciwwilgociowo 2x papa termozgrzewalna
6. Umiejscowienie przebić instalacyjnych wg rysunków branżowych
7. Zbrojenie ław fundamentowych przepuścić przez stopy fundamentowe
8. Obsypanie ścian fundamentowych warstwowo po osiągnęciu przez beton wytrz.min 50kg/m²

PO WYKONANIU WYKOPÓW NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA KONSTRUKCJI ORAZ GEOLOGA W CELU POTWIERDZENIA W DZIENNIKU BUDOWY WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW NOŚNYCH

Beton C16/20 W8
Stal # RB500W
Stal Ø St0S
cnom 50mm

Nazwa inwestycji :	BUDOWA PRZEDSZKOLA		CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Turznice 40 ; 86-300 Grudziądz biuro : ul. Chełmińska 105A ; 86-300 Grudziądz tel. 56 65 78 491 e.mail : grupa.concept@gmail.com	
Adres inwestycji :	dz. nr 138/4 , 138/7 obręb 0011 87-214 Płużnica		Data opracowania : CZERWIEC 2016	Stadium projektu : BUDOWLANY
Inwestor :	Urząd Gminy w Płużnicy 87-214 Płużnica		Kreślarz : mgr inż. Paweł Borczon	Branża : KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku :	RZUT FUNDAMENTÓW	Numer rysunku : K.01	Skala : 1:100	Numer projektu : 41/2015
FUNKCJA :	IMIĘ I NAZWISKO :	SPECJALNOŚĆ :	NR UPRAWNIEŃ :	PODPIS :
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAWEŁ BORCZON	KONSTR.-BUD.	KUP / 0089 / POOK / 12	
PROJEKTANT	MGR INŻ. WOJCIECH REMUS	KONSTR.-BUD.	KUP / 0006 / POOK / 08	