



LEGENDA:

+3,30 / +3,10	ST_	strop Filigran gr.20cm obc. charakterystyczne 9,56 kN/m² obc. obliczeniowe 11,39 kN/m²	+3,30 / +3,00	W_3	wieniec żelb. strop 24x30cm zbr.4#12strz.Ø6co25cm
	Nw/..	nadproże wylewane "na mokro" 24x24cm zbr.wieńcowe 4#12 strz.Ø6 max co15cm zagęszcz.przy podporach do ¼L	+3,55 / +3,25	W_4	wieniec żelb.dźwigary 24x30cm zbr.4#12strz.Ø6co25cm
+3,00 / +2,50	P_1.0	podciąg żelbetowy 24x50cm zbr.4#16 dolem, 4#12 górą strz.Ø6 co15cm (co25cm)	+3,05 / +2,75	W_5	wieniec żelb.łączniki 24x30cm zbr.4#12strz.Ø6co25cm
+3,00 / +2,50	P_1.1	podciąg żelb. 24x50cm+W_3 zbr.6#16 dolem, 4#12 górą strz.Ø6 co15cm (co25cm)		N/..	nadproże prefabrykowane "L"
+3,00 / +2,50	P_1.2	podciąg żelbetowy 24x50cm+W_3 zbr.4#16 dolem, 4#12 górą strz.Ø6 co15cm (co27cm)		SCH2	schody żelbetowe gr.płyty 12cm zbr.wg rys. szczegółowego
+2,50 / +2,20	P_1.3	podciąg żelbetowy 24x30cm zbr.3#12 dolem, 2#12 górą strz.Ø6 co10cm (co21cm)	+5,95 / −3,10	S_1	słup (trzpień) żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
+2,75 / +2,20	P_1.4	podciąg żelbetowy 24x55cm zbr.4#16 dolem, 4#12 górą strz.Ø6 co15cm (co25cm)	+3,55 / −3,10	S_2	słup (trzpień) żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
+2,50 / +2,20	P_1.5	podciąg żelbetowy 24x30cm zbr.2#12 dolem, 2#12 górą strz.Ø6 co10cm (co20cm)	+3,05 / −3,10	S_3	słup (trzpień) żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
+3,55 / +3,15	P_1.6	podciąg żelbetowy 24x40cm zbr.4#12 dolem, 4#12 górą strz.Ø6 co10cm (co25cm)	+3,55 / −1,00	S_4	słup (trzpień) żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
+2,75 / +2,50	P_1.7	podciąg żelb. 24x25cm+dozbr.W_4 zbr.4#12 dolem, 2#12 górą strz.Ø6 co8cm (co18cm)	+3,55 / −0,40	S_5	słup (trzpień) żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
+2,75 / +2,50	P_1.8	podciąg żelb. 24x25cm+dozbr.W_4 zbr.4#12 dolem, 2#12 górą strz.Ø6 co8cm (co17cm)			

POŁACZENIA PRZEGUBOWE ŚCIAN
przy użyciu łączników murarskich stal ocynk co druga warstwa , przekładka ze styropianu twardego gr.2cm od podciągów (wieńców)

UWAGI:

1. Strop półprefabrykowany Filigran gr.20cm wsparty na ścianach zewnętrznych
2. Zbrojenie stropu siatkami zgrzewanymi wg producenta stropu zużycie stali ~7,5kg/m²

Beton C16/20
Stal # RB500W
Stal Ø St0S
cnom 25mm

Nazwa inwestycji:	BUDOWA PRZEDSZKOLA		CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Turzyce 40	86-300 Grudziądz biuro - ul. Chełmińska 106A	86-300 Grudziądz tel. 56 65 78 491 e.mail: grupa.concept@gmail.com	
Adres inwestycji:	dz. nr 138/4 , 138/7 obręb 0011 87-214 Płużnica		Data opracowania: CZERWIEC 2016	Stadium projektu: BUDOWLANY
Inwestor:	Urząd Gminy w Płużnicy 87-214 Płużnica		Kreślarz: mgr inż. Paweł Borczon	Branża: KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku:	RZUT KOSTRUKCJI PARTER	Numer rysunku: K.03	Skala: 1:100	Numer projektu: 41/2015
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAWEŁ BORCZON	KONSTR.-BUD.	KUP / 0089 / POOK / 12	
PROJEKTANT	MGR INŻ. WOJCIECH REMUS	KONSTR.-BUD.	KUP / 0006 / POOK / 08	