



Numer obwodu	TR0/5.2	TR0/5.3
Opis/ nr pomieszczenia		
Moc [kW]		

TR0/6.1	TR0/6.2	TR0/6.3
P0/11	P0/11	P0/15
1,50	1,50	1,50

TR0/7.1	TR0/7.2	TR0/7.3
P0/16	P0/16	P0/16
3,00	3,00	9,00

TR0/8.1
P0/16
3,00

Wyłączniki nadprądowe
serii ETIMAT 6

SIEĆ TYPU TN-S

pozostawić zapas
około 30%

OBIEKT:
Budowa przedszkola
działka nr 138/4, 138/7 obręb 0011,
87-214 Płużnica

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCHEMAT ROZDZIELNICY "TR0"

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Robert Łęgowski	KUP/0178/POOE/09	
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Osiński	WAM/0064/PWOE/11	

DATA:	NR/ILOŚĆ ARKUSZY:
09.2017	3/4
SKALA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
szkic	E8
NR PROJEKTU:	173/16