

LEGENDA

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t
- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t
- proj. gniazdo 400 V, 16 A, n/t
- proj. wypust kablowy 1f - puszka przyłączeniowa wbudowana w ścianę
- proj. wypust kablowy 3f - puszka przyłączeniowa wbudowana w ścianę
- proj. wypust kablowy
- proj. lokalizacja tablic rozdzielczych
- proj. korytko kablowe o szerokości 200 mm

UKŁAD SIECI TN-S

UWAGI!

1. *Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDYżo/YDYpżo 3, 4 żyłowymi o przekroju 1,5 mm² o wytrzymałości izolacji 750 V.*
2. *Łączniki oświetleniowe montować na wysokościach 1.2 m mierzonej od poziomu wykończonej posadzki.*
3. *Zasilanie zaprojektowane w układzie TN-S. Przewody/kable układane w korytkach **kablowych, rurkach PCV, pod tynkiem w tynku (pod warunkiem pokrycia przewodów** warstwą tynku o grubości minimum 5 mm).*
4. *W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych stosować osprzęt bryzgoszczelny.*

OBIEKT: Budowa Przedszkola działka nr 138/4, 138/7 obręb 0011 87-217 Płużnica	TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - GNIAZDA - RZUT PIWNICY			DATA: 09.2017	NR/ILOŚĆ ARKUSZY: 1/1
	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	SKALA RYSUNKU: 1:75 / NR RYSUNKU: E2
	Projektant:	mgr inż. Robert Łęgowski	KUP/0178/POOE/09		
	Sprawdzający:	mgr inż. Adam Osiński	WAM/0064/PWOE/11		NUMER PROJEKTU: I16/73